

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области  
(наименование органа государственного контроля(надзора)или органа муниципального контроля)

443100 г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846) 338-96-68 e-mail: und163@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 308/1/1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению  
угрозы возникновения пожара**

**Должностному лицу – директору ГБОУ Самарской области СОШ №2 «ОЦ» с.  
Большая Черниговка муниципального района Большечерниговский  
Самарской области Бутенко Ларисе Анатольевне**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы законного  
представителя юридического лица индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника Главного управления МЧС России по Самарской области – начальника управления надзорной деятельности - главного государственного инспектора Самарской области по пожарному надзору полковника внутренней службы Пучко Вадима Викентьевича № 308 от «24» сентября 2014 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. «23» октября 2014 г. по 16 ч. 00 мин. «27» октября 2014 г. проведена плановая, выездная проверка

Дознавателем отдела надзорной деятельности г.о. Самара – государственным инспектором  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного (ых) инспектора (ов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку)

г.о. Самара по пожарному надзору подполковником внутренней службы Кузнецовым Сергеем Николаевичем, инспектором отделения(по Куйбышевскому району) отдела надзорной деятельности городского округа Самара (государственным инспектором городского округа Самара по пожарному надзору) старшим лейтенантом внутренней службы Дерябиным Дмитрием Олеговичем,

(наименование объекта защиты и его адрес, органа власти, органа местного самоуправления)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа №2 «Образовательный центр» с. Большая Черниговка муниципального района Большечерниговский Самарской области (Структурное подразделение «Детская юношеская спортивная школа») (далее – ГБОУ Самарской области СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Черниговка муниципального района Большечерниговский Самарской области (Структурное подразделение «Детская юношеская спортивная школа»)), расположенного по адресу: Самарская область, Большечерниговский район, с. Большая Черниговка, ул. Советская, 107.

совместно с директором ГБОУ Самарской области СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Черниговка муниципального района Большечерниговский Самарской области Бутенко Ларисой Анатольевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ ПРЕДПИСАНИЯ	ВИД НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, С УКАЗАНИЕМ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕГО УСТРАНЕНИЮ И КОНКРЕТНОГО МЕСТА ВЫЯВЛЕННОГО НАРУШЕНИЯ	ПУНКТ (АБЗАЦ ПУНКТА) И НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ТРЕБОВАНИЯ КОТОРОГО (ЫХ) НАРУШЕНЫ	СРОК УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	ОТМЕТКА (ПОДПИСЬ) О ВЫПОЛНЕНИИ (УКАЗЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО ВЫПОЛНЕНИЕ)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На дверях помещений	п. 20 Правил противопожарного	01	

	складского назначения обеспечить наличие обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	<i>режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. № 390.</i>	сентября 2015 г.	
2.	Двери складских помещений привести в соответствие требуемому пределу огнестойкости.	<i>СНиП 21-01-97* п. 7.4, п.5.14; ч.2. Ст.37, ч.1. Ст. 88. ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</i>	01 сентября 2015 г.	
3.	Точечные пожарные извещатели в спортивном зале установить под перекрытием.	<i>п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования</i>	01 сентября 2015 г.	
4.	Формированием сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения или инженерным оборудованием обеспечить при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И»	<i>п. 14.1 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования</i>	01 сентября 2015 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель отдела надзорной деятельности г.о. Самара  
(государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору)

Кузнецов Сергей Николаевич

«27» октября 2014 г.



  
(подпись)

Инспектор отделения (по Куйбышевскому району)  
отдела надзорной деятельности г.о. Самара  
(государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору)

Дерябин Дмитрий Олегович

«27» октября 2014 г.

М.Л.П.



  
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБОУ Самарской области СОШ №2 «ОЦ»

с. Большая Черниговка муниципального района

Большечерниговский Самарской области

Бутенко Лариса Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы)

«27» октября 2014 г.

  
(подпись)